

檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓
(消防署)

聯絡人：林好臻

聯絡電話：(02)81959119#9334

傳真：(02)89114276

電子信箱：lisa200431@nfa.gov.tw

受文者：臺北市政府消防局

發文日期：中華民國108年5月7日

發文字號：內授消字第10808219511號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址

<http://DL1.nfa.gov.tw/DL/>) 識別碼：YCTYQGGB (301060000C108082195101-1.pdf)

主旨：檢送108年5月7日內授消字第1080821951號令掃描檔1份，

請查照。

正本：中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、台灣省消防設備師協會、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣省消防工程器材商業同業公會聯合會、台灣區消防器材工業同業公會、社團法人台北區消防檢修專業機構協會、財團法人首席消防安全設備維護基金會、全聯工程科技股份有限公司、永安實業股份有限公司、大安聯合消防股份有限公司、永值消防安全設備檢修股份有限公司、中華大使消防安全設備股份有限公司、日日安消防安全設備檢修有限公司、弘昌消防工程顧問有限公司、德安工程顧問有限公司、鋼堡科技股份有限公司、海閣企業有限公司、上安消防工程有限公司、華一消防工程有限公司、國霖機電管理服務股份有限公司、世盛消防設備檢修有限公司、銓太機電管理服務有限公司、忠安消防安全設備有限公司、曜宇消防安全工程有限公司、維安國際消防工程顧問股份有限公司、台灣防災股份有限公司、元大消防工程股份有限公司、丞成消防安全設備企業有限公司、玉全消防機電有限公司、臺北市政府消防局、新北市政府消防局、桃園市政府消防局、臺中市政府消防局、臺南市政府消防局、高雄市政府消防局、臺灣省各縣(市)消防局、金門縣消防局、連江縣消防局、本部消防署所屬機關

副本：本部消防署(秘書室【法制科】、火災預防組、危險物品管理組)




消防局 1080507



BDAA1083029572

內政部 令

發文日期：中華民國108年5月7日
發文字號：內授消字第1080821951號



核釋「各類場所消防安全設備設置標準」第一百九十三條規定之場所消防安全設備檢修期限及申報備查期限疑義，並自即日生效。

「各類場所消防安全設備設置標準」第一百九十三條規定之場所（包含公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法規定之場所、加油站、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽、爆竹煙火製造、儲存及販賣場所等），適用「消防安全設備檢修及申報辦法」第五條附表二所定丁類場所之檢修期限及申報備查期限。

部長徐國勇