

各類場所消防安全設備設置標準部分條文修正草案總說明

各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱本標準）自七十八年七月三十一日訂定發布，同年九月一日施行以來，迄今歷經十次修正，最近一次為一百零七年十月十七日。茲因一百零九年四月二十六日錢櫃KTV發生火災造成五人死亡、四十九人受傷送醫，是類場所播放音樂、歌唱及封閉式隔間等特性，易對火警警鈴或緊急廣播聲響造成干擾，為確保消費者得即時並清楚獲知火災訊息，火警自動警報設備之設置及功能須有強化之措施。此外，建築物之地下層使用空間隨著人口分配狀態而有深層化、大規模化之趨勢，為利蒐集即時救災資訊及通訊聯繫有防災監控系統綜合操作裝置、無線電通訊輔助設備之需求，及為配合國內消防車輛採水裝備規格，爰擬具本標準部分條文修正草案，其要點如下：

- 一、消防搶救上之必要設備種類增列防災監控系統綜合操作裝置，及其應設場所與設置規定。（修正條文第十一條、第三十條之一、第一百九十二條之一及第二百三十八條）
- 二、增列應設置無線電通信輔助設備之場所。（修正條文第三十條）
- 三、修正滅火器之標識規定。（修正條文第三十一條）
- 四、修正一定規模以上場所火警自動警報設備之鳴動方式。（修正條文第一百十三條）
- 五、修正不適用偵煙式或熱煙複合式局限型探測器之處所得選設探測器種類之規定。（修正條文第一百十七條）
- 六、增訂歌廳、舞廳、夜總會等類似場所於火警發生時，其受信總機應連動停止相關娛樂用影音設備。另增訂受信總機應具有強制開啟地區警報裝置鳴動之功能，及小規模場所得設置單回路受信總機之規定。（修正條文第一百二十五條）
- 七、刪除火警標示燈透明罩為圓弧形及裝置後突出牆面之規定。（修正條文第一百三十條）
- 八、刪除連結送水管中繼幫浦二次側得選設出水口之規定。（修正條文第一百八十三條）

- 九、修正消防專用蓄水池之採水口口徑及螺牙型式。（修正條文第一百八十五條）
- 十、增列排煙口開啟時應連動停止空氣調節及通風設備運轉之規定。（修正條文第一百八十八條）
- 十一、增列共構建築物內二處以上場所設有無線電通信輔助設備時，應有能使該設備訊號連通之措施。（修正條文第一百九十二條）
- 十二、修正顯著及一般滅火困難場所之認定要件，公共危險物品供作爆炸物原料使用者得免列入管制量計算。（修正條文第一百九十四條及第一百九十五條）
- 十三、增列公共危險物品等場所泡沫滅火設備其消防幫浦出水量得準用第七十七條之規定。（修正條文第二百二十一條）
- 十四、配合本標準九十七年五月十五日修正發布時，業將第二百二十二條第三款移列為同條第二項，爰修正乾粉滅火設備援引規定。（修正條文第二百二十三條）
- 十五、增列一一九火災通報裝置配線之規定。（修正條文第二百三十六條）

各類場所消防安全設備設置標準部分條文修正草案 條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十一條 消防搶救上之必要設備種類如下：</p> <p>一、連結送水管。</p> <p>二、消防專用蓄水池。</p> <p>三、排煙設備（緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備）。</p> <p>四、緊急電源插座。</p> <p>五、無線電通信輔助設備。</p> <p><u>六、防災監控系統綜合操作裝置。</u></p>	<p>第十一條 消防搶救上之必要設備種類如下：</p> <p>一、連結送水管。</p> <p>二、消防專用蓄水池。</p> <p>三、排煙設備（緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備）。</p> <p>四、緊急電源插座。</p> <p>五、無線電通信輔助設備。</p>	<p>為因應建築物之複雜化及大規模化，實務上針對火警受信總機、緊急廣播、通話連絡、緊急發電機、探測器、滅火設備及排煙設備等之操作或監控介面，係以防災監控系統綜合操作裝置整合於單一系統介面，透過圖像化顯示方式，強化系統監控及操作功能，爰依其功能屬性，於消防搶救上之必要設備種類增列防災監控系統綜合操作裝置。</p>
<p>第三十條 <u>下列場所</u>應設置無線電通信輔助設備：</p> <p><u>一、樓高在一百公尺以上建築物之地下層。</u></p> <p><u>二、總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。</u></p> <p><u>三、建築物之地下層在四層以上且地下層樓地板面積合計在三千方公尺以上之地下層。</u></p>	<p>第三十條 樓高在一百公尺以上建築物之地下層<u>或</u>總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物，<u>應</u>設置無線電通信輔助設備。</p>	<p>一、現行條文分列為第一款及第二款。</p> <p>二、茲因建築物之地下層使用空間隨著人口分配狀態而有深層化、大規模化之趨勢，為利消防人員救災時使用無線通訊需求，爰參酌日本東京火災預防條例第四十六條之三規定，增訂第三款。</p>
<p>第三十條之一 <u>下列場所</u>應設置防災監控系統綜合操作裝置：</p> <p><u>一、高層建築物。</u></p> <p><u>二、總樓地板面積在五萬平方公尺以上之建築物。</u></p> <p><u>三、總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。</u></p> <p><u>四、其他經中央主管機關公告之場所。</u></p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、參酌日本消防法施行規則第十二條第一項第八款規定，明定應設置防災監控系統綜合操作裝置之場所。</p>
<p>第三十一條 滅火器應依下列規定設置：</p> <p>一、視各類場所潛在火災</p>	<p>第三十一條 滅火器應依下列規定設置：</p> <p>一、視各類場所潛在火災</p>	<p>為提升滅火器標識之辨識度及提高設計之彈性，參酌現行條文第三十五條第三款規</p>

<p>性質設置，並依下列規定核算其最低滅火效能值：</p> <p>(一)供第十二條第一款及第五款使用之場所，各層樓地板面積每一百平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>(二)供第十二條第二款至第四款使用之場所，各層樓地板面積每二百平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>(三)鍋爐房、廚房等大量使用火源之處所，以樓地板面積每二十五平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>二、電影片映演場所放映室及電氣設備使用之處所，每一百平方公尺（含未滿）另設一滅火器。</p> <p>三、設有滅火器之樓層，自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在二十公尺以下。</p> <p>四、固定放置於取用方便之明顯處所，並設有以紅底白字標明滅火器字樣之標識，<u>每字在二十平方公分以上。但與室內消防栓箱等設備併設於箱體內並於箱面標明滅火器字樣者，其標識顏色不在此限。</u></p> <p>五、懸掛於牆上或放置滅</p>	<p>性質設置，並依下列規定核算其最低滅火效能值：</p> <p>(一)供第十二條第一款及第五款使用之場所，各層樓地板面積每一百平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>(二)供第十二條第二款至第四款使用之場所，各層樓地板面積每二百平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>(三)鍋爐房、廚房等大量使用火源之處所，以樓地板面積每二十五平方公尺（含未滿）有一滅火效能值。</p> <p>二、電影片映演場所放映室及電氣設備使用之處所，每一百平方公尺（含未滿）另設一滅火器。</p> <p>三、設有滅火器之樓層，自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在二十公尺以下。</p> <p>四、固定放置於取用方便之明顯處所，並設有<u>長邊二十四公分以上，短邊八公分以上</u>，以紅底白字標明滅火器字樣之標識。</p> <p>五、懸掛於牆上或放置滅火器箱中之滅火器，其上端與樓地板面之距離，十八公斤以上者在一公尺以下，未</p>	<p>定，修正第四款以滅火器字樣尺寸取代原標識尺寸之規定，並增訂但書規定。</p>
--	--	---

<p>火器箱中之滅火器，其上端與樓地板面之距離，十八公斤以上者在一公尺以下，未滿十八公斤者在一點五公尺以下。</p>	<p>滿十八公斤者在一點五公尺以下。</p>	
<p>第一百十三條 火警自動警報設備之鳴動方式，建築物在五樓以上，且總樓地板面積在三千平方公尺以上者，依下列規定：</p> <p>一、起火層為地上二層以上時，限該樓層與其直上層鳴動。</p> <p>二、起火層為地面層時，限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。</p> <p>三、起火層為地下層時，限地面層及地下層各層鳴動。</p> <p><u>前項鳴動經過十分鐘以內之一定時間或受信總機再接受火災信號時，應立即全區鳴動。</u></p>	<p>第一百一十三條 火警自動警報設備之鳴動方式，建築物在五樓以上，且總樓地板面積在三千平方公尺以上者，依下列規定：</p> <p>一、起火層為地上二層以上時，限該樓層與其直上層鳴動。</p> <p>二、起火層為地面層時，限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。</p> <p>三、起火層為地下層時，限地面層及地下層各層鳴動。</p>	<p>一、現行條文未修正，並移列為第一項。</p> <p>二、參酌日本消防法施行規則第二十四條第一項第五款第三目規定，增列第二項鳴動經過一定時間或受信總機再接受火災信號時，應立即全區鳴動之規定。</p> <p>三、另按日本總務省消防廳平成九年六月三十日消防預第一百一十八號「消防法施行規則の一部を改正する省令及び受信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令の運用について(通知)」，第二項所定一段時間最多應為十分鐘以內，因需考量各類場所用途、規模等、確認火災所需時間及假想起火樓層及其直上層完成避難所需時間等因素而定，將另訂適切之參考原則，俾資依循；受信總機再接受火災信號係指受信總機再接受來自其他火警分區、其他探測器(具定址功能者)或火警發信機之火災信號。</p>
<p>第一百十七條 偵煙式或熱煙複合式局限型探測器不得設於下列處所：</p> <p>一、塵埃、粉末或水蒸氣會大量滯留之場所。</p> <p>二、會散發腐蝕性氣體之</p>	<p>第一百一十七條 偵煙式或熱煙複合式局限型探測器不得設於下列處所：</p> <p>一、塵埃、粉末或水蒸氣會大量滯留之場所。</p> <p>二、會散發腐蝕性氣體之</p>	<p>一、參酌日本公益財團法人東京防災救急協會編印「預防事務審查・檢查基準」II第四章第二節第十一之十一之二表規範，第一項增列第八款</p>

場所。

三、廚房及其他平時煙會滯留之場所。

四、顯著高溫之場所。

五、排放廢氣會大量滯留之場所。

六、煙會大量流入之場所。

七、會結露之場所。

八、設有用火設備其火焰外露之場所。

九、其他對探測器機能會造成障礙之場所。

火焰式探測器不得設於下列處所：

一、前項第二款至第四款或第六款至第八款所列之處所。

二、水蒸氣會大量滯留之處所。

三、其他對探測器機能會造成障礙之處所。

前二項所列場所，依下表狀況，選擇適當探測器設置：

場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	灰塵、粉末會大量滯留之場所	水蒸氣會大量滯留之場所	會散發腐蝕性氣體之場所	平時煙會滯留之場所	顯著高溫之場所	排放廢氣會大量滯留之場所	煙會大量流入之場所	會結露之場所	<u>設有用火設備其火焰外露之場所</u>
適用探測器	差動式局限型	一種	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	差動式局限型	二種	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	差動式分布型	一種	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	差動式分布型	二種	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

場所。

三、廚房及其他平時煙會滯留之場所。

四、顯著高溫之場所。

五、排放廢氣會大量滯留之場所。

六、煙會大量流入之場所。

七、會結露之場所。

八、其他對探測器機能會造成障礙之場所。

火焰式探測器不得設於下列處所：

一、前項第二款至第四款、第六款、第七款所列之處所。

二、水蒸氣會大量滯留之處所。

三、用火設備火焰外露之處所。

四、其他對探測器機能會造成障礙之處所。

前二項所列場所，依下表狀況，選擇適當探測器設置：

場所	1	2	3	4	5	6	7	8
	灰塵、粉末會大量滯留之場所	水蒸氣會大量滯留之場所	會散發腐蝕性氣體之場所	平時煙會滯留之場所	顯著高溫之場所	排放廢氣會大量滯留之場所	煙會大量流入之場所	會結露之場所
適用探測器	差動式局限型	一種					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	差動式局限型	二種					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	差動式分布型	一種	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	差動式分布型	二種	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

「設有用火設備其火焰外露之場所」，其餘款次配合調整。

二、第二項配合第一項增列第八款設有用火設備其火焰外露之場所，爰酌修第一款引用之款次並將第三款刪除，其餘款次配合調整。

三、第三項所定表配合第一項修正增列「設有用火設備其火焰外露之場所」，並參酌日本公益財團法人東京防災救急協會編印「預防事務審查・檢查基準」II第四章第二節第十一表之表規範，修正差動式局限型及定溫式等探測器適用場所。

<table border="1"> <tr><td>補償式</td><td>一種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>局限型</td><td>二種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>定溫式</td><td>特種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>一種</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>火焰式</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	補償式	一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	局限型	二種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	定溫式	特種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		一種	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	火焰式		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr><td>補償式</td><td>一種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>局限型</td><td>二種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>定溫式</td><td>特種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>一種</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>火焰式</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	補償式	一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	局限型	二種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	定溫式	特種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	火焰式		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
補償式	一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
局限型	二種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
定溫式	特種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																													
	一種	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																													
火焰式		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
補償式	一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
局限型	二種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
定溫式	特種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
	一種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
火焰式		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																													
<p>註： 一、○表可選擇設置。 二、場所 1 所使用之差動式局限型或補償式局限型探測器或差動式分布型之檢出器，應具灰塵、粉末不易入侵之構造。 三、場所 2、4、8 所使用之定溫式或補償式探測器，應具有防水性能。 四、場所 3 所使用之定溫式或補償式探測器，應依腐蝕性氣體別，使用具耐酸或耐鹼性能者，使用差動式分布型時，其空氣管及檢出器應採有效措施，防範腐蝕性氣體侵蝕。</p>	<p>註： 一、○表可選擇設置。 二、場所 1、2、4、8 所使用之定溫式或補償式探測器，應具有防水性能。 三、場所 3 所使用之定溫式或補償式探測器，應依腐蝕性氣體別，使用具耐酸或耐鹼性能者，使用差動式分布型時，其空氣管及檢出器應採有效措施，防範腐蝕性氣體侵蝕。</p>																																																																																																					
<p>第一百二十五條 火警受信總機應依下列規定裝置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、具有火警區域表示裝置，指示火警發生之分區。 二、火警發生時，能發出促使警戒人員注意之音響。 三、附設與火警發信機通話之裝置。 四、一棟建築物內設有二臺以上火警受信總機時，設受信總機處，設有能相互同時通話連絡之設備。 五、受信總機附近備有識別火警分區之圖面資料。 六、裝置蓄積式探測器或中繼器之火警分區，該分區在受信總機，不得有雙信號功能。 七、受信總機、中繼器及偵煙式探測器，有設定蓄積時間時，其蓄積時間之合計，每一 	<p>第一百二十五條 火警受信總機應依下列規定裝置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、具有火警區域表示裝置，指示火警發生之分區。 二、火警發生時，能發出促使警戒人員注意之音響。 三、附設與火警發信機通話之裝置。 四、一棟建築物內設有二臺以上火警受信總機時，設受信總機處，設有能相互同時通話連絡之設備。 五、受信總機附近備有識別火警分區之圖面資料。 六、裝置蓄積式探測器或中繼器之火警分區，該分區在受信總機，不得有雙信號功能。 七、受信總機、中繼器及偵煙式探測器，有設定蓄積時間時，其蓄積時間之合計，每一 	<ol style="list-style-type: none"> 一、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV 等）、視聽歌唱場所（KTV 等）、酒家、酒吧、酒店（廊）或其他類似場所，具有播放音樂、唱歌、封閉式隔間等特性，易對火警警鈴或廣播聲響造成干擾，致消費者不易聽到緊急廣播或警鈴聲響，參酌日本東京火災預防條例第五十條之二規定，火災發生時應能連動關閉娛樂用之影音設備，爰增列第一項第八款。 二、參酌日本消防法施行規則第二十四條第一項第二款第三目規定，為使地區音響警報裝置經操作停止後，火警受信總機於一定時間內或再接受新的火災信號時，應強制開啟地區音響警報裝置之鳴動功能，爰增 																																																																																																				

<p>火警分區在六十秒以下，使用其他探測器時，在二十秒以下。</p> <p><u>八、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV等）、視聽歌唱場所（KTV等）、酒家、酒吧、酒店（廊）或其他類似場所，因營業時音量或封閉式隔間等特性致難以聽到火警警鈴聲響或辨識緊急廣播語音，於火災發生時，應連動停止相關娛樂用影音設備。</u></p> <p><u>九、受信總機應具有一定時間內或接受新的火災信號時，強制地區警報音響裝置鳴動之功能。</u></p> <p><u>總樓地板面積未達三百五十平方公尺之建築物（符合第十九條第一項第四款所定之樓層及場所用途分類者，為該層樓地板面積），得設置單回路火警受信總機，其裝置不受前項第一款、第三款至第五款之限制。</u></p>	<p>火警分區在六十秒以下，使用其他探測器時，在二十秒以下。</p>	<p>列第一項第九款。復按火警受信總機認可基準第一點第四款第一目之十九規定，第九款所定一定時間係指五分鐘以內之任意時間，但一定時間可設定者，得為十分鐘以內，並應具有五分鐘以下之設定值；接受新的火災信號係指受信總機再次接受火災信號或接受由火警發信機發出之火災信號。</p> <p>三、參酌日本消防法施行規則第二十四條第一項第二款第八目規定，增列第二項總樓地板面積未達三百五十平方公尺（符合第十九條第一項第四款所定之樓層及場所用途分類者，為該層樓地板面積）之小規模場所，得設置單回路且功能較為簡易之火警受信總機規定。至單回路火警受信總機應具備之基本功能，將另於火警受信總機認可基準檢討增訂。</p>
<p>第一百三十條 設有火警發信機之處所，其標示燈應平時保持明亮，標示燈與裝置面成十五度角，在十公尺距離內須無遮視物且明顯易見。</p>	<p>第一百三十條 設有火警發信機之處所，其標示燈應平時保持明亮，<u>其透明罩為圓弧形，裝置後突出牆面</u>，標示燈與裝置面成十五度角，在十公尺距離內須無遮視物且明顯易見。</p>	<p>參酌日本消防法施行規則第二十五條之二及火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準第一點第十五款規定，標示燈之設置如與裝置面成十五度角，在十公尺距離內明顯易見，其透明罩形狀尚無限制之必要，爰予刪除標示燈透明罩為圓弧形及裝置後突出牆面之規定。</p>
<p>第一百八十三條 建築物高度超過六十公尺者，連結送水管應採用濕式，其中繼幫浦，依下列規定設置</p>	<p>第一百八十三條 建築物高度超過六十公尺者，連結送水管應採用濕式，其中繼幫浦，依下列規定設置</p>	<p>連結送水管及中繼幫浦之設置係考量樓層較高之建築物於消防搶救上，消防車延伸水線亦無法將水送至高層部</p>

<p>：</p> <p>一、中繼幫浦全揚程在下列計算值以上： 全揚程＝消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋落差＋放水壓力 $H=h_1+h_2+h_3+60m$</p> <p>二、中繼幫浦出水量在每分鐘二千四百公升以上。</p> <p>三、於送水口附近設手動啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中心遙控啟動，且送水口與防災中心間設有通話裝置者，得免設。</p> <p>四、中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥，並附設旁通管，二次側設逆止閥、止水閥及送水口。</p> <p>五、屋頂水箱有零點五立方公尺以上容量，中繼水箱有二點五立方公尺以上。</p> <p>六、進水側配管及出水側配管間設旁通管，並於旁通管設逆止閥。</p> <p>七、全閉揚程與押入揚程合計在一百七十公尺以上時，增設幫浦使串聯運轉。</p> <p>八、設置中繼幫浦之機械室及連結送水管送水口處，設有能與防災中心通話之裝置。</p> <p>九、中繼幫浦放水測試時，應從送水口以送水設計壓力送水，並以口徑二十一毫米瞄子在最頂層測試，其放水壓力在每平方公分</p>	<p>：</p> <p>一、中繼幫浦全揚程在下列計算值以上： 全揚程＝消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋落差＋放水壓力 $H=h_1+h_2+h_3+60m$</p> <p>二、中繼幫浦出水量在每分鐘二千四百公升以上。</p> <p>三、於送水口附近設手動啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中心遙控啟動，且送水口與防災中心間設有通話裝置者，得免設。</p> <p>四、中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥，並附設旁通管，二次側設逆止閥、止水閥及送水口或<u>出水口</u>。</p> <p>五、屋頂水箱有零點五立方公尺以上容量，中繼水箱有二點五立方公尺以上。</p> <p>六、進水側配管及出水側配管間設旁通管，並於旁通管設逆止閥。</p> <p>七、全閉揚程與押入揚程合計在一百七十公尺以上時，增設幫浦使串聯運轉。</p> <p>八、設置中繼幫浦之機械室及連結送水管送水口處，設有能與防災中心通話之裝置。</p> <p>九、中繼幫浦放水測試時，應從送水口以送水設計壓力送水，並以口徑二十一毫米瞄子在最頂層測試，其放</p>	<p>有效放水時，於建築物內設置中繼幫浦將消防車之用水送至高層搶救位置，為確保中繼幫浦無法供水時仍得由消防人員以手提式加壓幫浦送水之措施，參酌日本公益財團法人東京防災救急協會編印「預防事務審查・檢查基準」規範，刪除中繼幫浦二次側得選設出水口之規定，爰修正第四款。</p>
--	--	---

<p>六公斤以上或0.6MPa以上，且放水量在每分鐘六百公升以上，送水設計壓力，依下圖標明於送水口附近明顯易見處。</p>	<p>水壓力在每平方公分六公斤以上或0.6MPa以上，且放水量在每分鐘六百公升以上，送水設計壓力，依下圖標明於送水口附近明顯易見處。</p>	
<p>第一百八十五條 消防專用蓄水池，依下列規定設置：</p> <p>一、蓄水池有效水量應符合下列規定設置：</p> <p>(一) 依第二十七條第一款及第三款設置者，其第一層及第二層樓地板面積合計後，每七千五百平方公尺（包括未滿）設置二十立方公尺以上。</p> <p>(二) 依第二十七條第二款設置者，其總樓地板面積每一萬二千五百平方公尺（包括未滿）設置二十立方公尺以上。</p> <p>二、任一消防專用蓄水池至建築物各部分之水平距離在一百公尺以下，且其有效水量在二十立方公尺以上。</p> <p>三、設於消防車能接近至其二公尺範圍內，易於抽取處。</p> <p>四、有進水管投入後，能有效抽取所需水量之構造。</p> <p>五、依下列規定設置投入孔或採水口。</p> <p>(一) 投入孔為邊長六十公分以上之正</p>	<p>第一百八十五條 消防專用蓄水池，依下列規定設置：</p> <p>一、蓄水池有效水量應符合下列規定設置：</p> <p>(一) 依第二十七條第一款及第三款設置者，其第一層及第二層樓地板面積合計後，每七千五百平方公尺（包括未滿）設置二十立方公尺以上。</p> <p>(二) 依第二十七條第二款設置者，其總樓地板面積每一萬二千五百平方公尺（包括未滿）設置二十立方公尺以上。</p> <p>二、任一消防專用蓄水池至建築物各部分之水平距離在一百公尺以下，且其有效水量在二十立方公尺以上。</p> <p>三、設於消防車能接近至其二公尺範圍內，易於抽取處。</p> <p>四、有進水管投入後，能有效抽取所需水量之構造。</p> <p>五、依下列規定設置投入孔或採水口。</p> <p>(一) 投入孔為邊長六十公分以上之正</p>	<p>一、為配合國內消防車輛採水裝備規格，爰修正第一項第五款第二目消防專用蓄水池之採水口口徑及螺牙型式。</p> <p>二、第二項未修正。</p>

<p>方形或直徑六十公分以上之圓孔，並設鐵蓋保護之。水量未滿八十立方公尺者，設一個以上；八十立方公尺以上者，設二個以上。</p> <p>(二) 採水口為口徑<u>一百</u>毫米，並接裝<u>陽</u>式螺牙。水量二十立方公尺以上，設一個以上；四十立方公尺以上至一百二十立方公尺未滿，設二個以上；一百二十立方公尺以上，設三個以上。採水口配管口徑至少<u>一百</u>毫米以上，距離基地地面之高度在一公尺以下零點五公尺以上。</p> <p>前項有效水量，指蓄水池深度在基地地面下四點五公尺範圍內之水量。但採機械方式引水時，不在此限。</p>	<p>方形或直徑六十公分以上之圓孔，並設鐵蓋保護之。水量未滿八十立方公尺者，設一個以上；八十立方公尺以上者，設二個以上。</p> <p>(二) 採水口為口徑七十五毫米，並接裝陰式螺牙。水量二十立方公尺以上，設一個以上；四十立方公尺以上至一百二十立方公尺未滿，設二個以上；一百二十立方公尺以上，設三個以上。採水口配管口徑至少八十毫米以上，距離基地地面之高度在一公尺以下零點五公尺以上。</p> <p>前項有效水量，指蓄水池深度在基地地面下四點五公尺範圍內之水量。但採機械方式引水時，不在此限。</p>	
<p>第一百八十八條 第二十八條第一項第一款至第四款排煙設備，依下列規定設置：</p> <p>一、每層樓地板面積每五百平方公尺內，以防煙壁區劃。但戲院、電影院、歌廳、集會堂等場所觀眾席，及工廠等類似建築物，其天花板高度在五公尺以上，且天花板及室內牆面以耐燃一級</p>	<p>第一百八十八條 第二十八條第一項第一款至第四款排煙設備，依下列規定設置：</p> <p>一、每層樓地板面積每五百平方公尺內，以防煙壁區劃。但戲院、電影院、歌廳、集會堂等場所觀眾席，及工廠等類似建築物，其天花板高度在五公尺以上，且天花板及室內牆面以耐燃一級</p>	<p>一、為確保排煙設備動作時，不受空調等通風換氣裝置影響排煙效果，爰參酌日本一般財団法人日本建築設備・昇降機センター發行「建築設備設計・施工上の運用指針」第四章排煙設備四-四十「機械排煙の作動に伴う換氣・空調設備の運轉停止について」，於第一項增列第十一款排煙口開啟時應連</p>

<p>材料裝修者，不在此限。</p> <p>二、地下建築物之地下通道每三百平方公尺應以防煙壁區劃。</p> <p>三、依第一款、第二款區劃（以下稱為防煙區劃）之範圍內，任一位置至排煙口之水平距離在三十公尺以下，排煙口設於天花板或其下方八十公分範圍內，除直接面向戶外，應與排煙風管連接。但排煙口設在天花板下方，防煙壁下垂高度未達八十公分時，排煙口應設在該防煙壁之下垂高度內。</p> <p>四、排煙設備之排煙口、風管及其他與煙接觸部分應使用不燃材料。</p> <p>五、排煙風管貫穿防火區劃時，應在貫穿處設防火閘門；該風管與貫穿部位合成之構造應具所貫穿構造之防火時效；其跨樓層設置時，立管應置於防火區劃之管道間。但設置之風管具防火性能並經中央主管機關審核認可，該風管與貫穿部位合成之構造具所貫穿構造之防火時效者，不在此限。</p> <p>六、排煙口設手動開關裝置及探測器連動自動開關裝置；以該等裝置或遠隔操作開關裝置開啟，平時保持關閉狀態，開口葉片之</p>	<p>材料裝修者，不在此限。</p> <p>二、地下建築物之地下通道每三百平方公尺應以防煙壁區劃。</p> <p>三、依第一款、第二款區劃（以下稱為防煙區劃）之範圍內，任一位置至排煙口之水平距離在三十公尺以下，排煙口設於天花板或其下方八十公分範圍內，除直接面向戶外，應與排煙風管連接。但排煙口設在天花板下方，防煙壁下垂高度未達八十公分時，排煙口應設在該防煙壁之下垂高度內。</p> <p>四、排煙設備之排煙口、風管及其他與煙接觸部分應使用不燃材料。</p> <p>五、排煙風管貫穿防火區劃時，應在貫穿處設防火閘門；該風管與貫穿部位合成之構造應具所貫穿構造之防火時效；其跨樓層設置時，立管應置於防火區劃之管道間。但設置之風管具防火性能並經中央主管機關審核認可，該風管與貫穿部位合成之構造具所貫穿構造之防火時效者，不在此限。</p> <p>六、排煙口設手動開關裝置及探測器連動自動開關裝置；以該等裝置或遠隔操作開關裝置開啟，平時保持關閉狀態，開口葉片之</p>	<p>動停止空氣調節及通風設備運轉。</p> <p>二、第二項未修正。</p>
--	--	---

<p>構造應不受開啟時所生氣流之影響而關閉。手動開關裝置用手操作部分應設於距離樓地板面八十公分以上一百五十公分以下之牆面，裝置於天花板時，應設操作垂鍊或垂桿在距離樓地板一百八十公分之位置，並標示簡易之操作方式。</p> <p>七、排煙口之開口面積在防煙區劃面積之百分之二以上，且以自然方式直接排至戶外。排煙口無法以自然方式直接排至戶外時，應設排煙機。</p> <p>八、排煙機應隨任一排煙口之開啟而動作。排煙機之排煙量在每分鐘一百二十立方公尺以上；且在一防煙區劃時，在該防煙區劃面積每平方公尺每分鐘一立方公尺以上；在二區以上之防煙區劃時，在最大防煙區劃面積每平方公尺每分鐘二立方公尺以上。但地下建築物之地下通道，其總排煙量應在每分鐘六百立方公尺以上。</p> <p>九、連接緊急電源，其供電容量應供其有效動作三十分鐘以上。</p> <p>十、排煙口直接面向戶外且常時開啟者，得不受第六款及前款之限制。</p> <p><u>十一、排煙口開啟時應連動停止空氣調節及</u></p>	<p>構造應不受開啟時所生氣流之影響而關閉。手動開關裝置用手操作部分應設於距離樓地板面八十公分以上一百五十公分以下之牆面，裝置於天花板時，應設操作垂鍊或垂桿在距離樓地板一百八十公分之位置，並標示簡易之操作方式。</p> <p>七、排煙口之開口面積在防煙區劃面積之百分之二以上，且以自然方式直接排至戶外。排煙口無法以自然方式直接排至戶外時，應設排煙機。</p> <p>八、排煙機應隨任一排煙口之開啟而動作。排煙機之排煙量在每分鐘一百二十立方公尺以上；且在一防煙區劃時，在該防煙區劃面積每平方公尺每分鐘一立方公尺以上；在二區以上之防煙區劃時，在最大防煙區劃面積每平方公尺每分鐘二立方公尺以上。但地下建築物之地下通道，其總排煙量應在每分鐘六百立方公尺以上。</p> <p>九、連接緊急電源，其供電容量應供其有效動作三十分鐘以上。</p> <p>十、排煙口直接面向戶外且常時開啟者，得不受第六款及前款之限制。</p> <p>前項之防煙壁，指以不燃材料建造，自天花板</p>	
--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>通風設備運轉。</u></p> <p>前項之防煙壁，指以不燃材料建造，自天花板下垂五十公分以上之垂壁或具有同等以上阻止煙流動構造者。但地下建築物之地下通道，防煙壁應自天花板下垂八十公分以上。</p>	<p>下垂五十公分以上之垂壁或具有同等以上阻止煙流動構造者。但地下建築物之地下通道，防煙壁應自天花板下垂八十公分以上。</p>	
<p>第五節 <u>無線電通信輔助設備及防災監控系統綜合操作裝置</u></p>	<p>第五節 無線電通信輔助設備</p>	<p>配合第十一條修正節名。</p>
<p>第一百九十二條 無線電通信輔助設備，依下列規定設置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、無線電通信輔助設備使用洩波同軸電纜，該電纜適合傳送或輻射一百萬赫（MHz）或中央主管機關指定之周波數。 二、洩波同軸電纜之標稱阻抗為五十歐姆。 三、洩波同軸電纜經耐燃處理。 四、分配器、混合器、分配器及其他類似器具，應使用介入衰耗少，且接頭部分有適當防水措施者。 五、設增幅器時，該增幅器之緊急電源，應使用蓄電池設備，其能量能使其有效動作三十分鐘以上。 六、無線電之接頭應符合下列規定： <ol style="list-style-type: none"> （一）設於地面消防人員便於取用處及值日室等平時有人之處所。 （二）前目設於地面之接頭數量，在任一出入口與其他 	<p>第一百九十二條 無線電通信輔助設備，依下列規定設置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、無線電通信輔助設備使用洩波同軸電纜，該電纜適合傳送或輻射一百萬赫（MHz）或中央主管機關指定之周波數。 二、洩波同軸電纜之標稱阻抗為五十歐姆。 三、洩波同軸電纜經耐燃處理。 四、分配器、混合器、分配器及其他類似器具，應使用介入衰耗少，且接頭部分有適當防水措施者。 五、設增幅器時，該增幅器之緊急電源，應使用蓄電池設備，其能量能使其有效動作三十分鐘以上。 六、無線電之接頭應符合下列規定： <ol style="list-style-type: none"> （一）設於地面消防人員便於取用處及值日室等平時有人之處所。 （二）前目設於地面之接頭數量，在任一出入口與其他 	<ol style="list-style-type: none"> 一、現行條文未修正，並移列第一項。 二、因共構之建築物建造時間不同，其於個別辦理消防安全設備竣工查驗時，無線電通訊效能尚能符合當時相關消防法令規定，惟後續為因應人潮疏散及通行便利性等因素，共構之建築物間多以連通道連通使用，然因各該建築物之所有或管理單位不同，所採用之無線電通訊設備規格、通訊方式或技術規範亦不盡相同，導致原有無線電通訊效能雖屬正常，卻無法整合使用以發揮即時聯繫之功效，爰增訂第二項，以強化消防搶救之緊急通訊效能。

<p>出入口之步行距離大於三百公尺時，設置二個以上。</p> <p>(三) 設於距樓地板面或基地地面高度零點八公尺至一點五公尺間。</p> <p>(四) 裝設於保護箱內，箱內設長度二公尺以上之射頻電纜，保護箱應構造堅固，有防水及防塵措施，其箱面應漆紅色，並標明消防隊專用無線電接頭字樣。</p> <p><u>共構之建築物內有二處以上場所設置無線電通信輔助設備時，應有能使該設備訊號連通之措施。</u></p>	<p>出入口之步行距離大於三百公尺時，設置二個以上。</p> <p>(三) 設於距樓地板面或基地地面高度零點八公尺至一點五公尺間。</p> <p>(四) 裝設於保護箱內，箱內設長度二公尺以上之射頻電纜，保護箱應構造堅固，有防水及防塵措施，其箱面應漆紅色，並標明消防隊專用無線電接頭字樣。</p>	
<p><u>第一百九十二條之一</u> 防災監控系統綜合操作裝置應設置於防災中心、<u>中央管理室或值日室等經常有人之處所</u>，並監控或操作下列消防安全設備：</p> <p>一、火警自動警報設備之受信總機。</p> <p>二、瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機。</p> <p>三、緊急廣播設備之擴大機及操作裝置。</p> <p>四、連結送水管之加壓送水裝置及與其送水口處之通話連絡。</p> <p>五、緊急發電機。</p> <p>六、常開式防火門之偵煙型探測器。</p> <p>七、室內消防栓、自動撒水、泡沫及水霧等滅火設備加壓送水裝置。</p>	<p>第二百三十八條第三款 防災中心樓地板面積應在四十平方公尺以上，並依下列規定設置：</p> <p>三、防災中心應設置防災監控系統綜合操作裝置，以監控或操作下列消防安全設備：</p> <p>(一)火警自動警報設備之受信總機。</p> <p>(二)瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機。</p> <p>(三)緊急廣播設備之擴音機及操作裝置。</p> <p>(四)連接送水管之加壓送水裝置及與其送水口處之通話連絡。</p> <p>(五)緊急發電機。</p> <p>(六)常開式防火門之</p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、為配合第十一條及第三十條之一增訂防災監控系統綜合操作裝置及其設置場所，爰將現行條文第二百三十八條第三款規定移列至第一項，並酌作文字修正，俾供高層建築物防災中心、地下建築物中央管理室或其他經中央主管機關公告之場所設置是項設備時適用之。</p> <p>三、參酌日本公益財團法人東京防災救急協會編印「預防事務審查・檢查基準」II第四章第二節第三第三之一表規範，第二項明定防災監控系統綜合操作裝置應連接緊急電源。</p>

<p>八、乾粉、<u>惰性氣體及鹵化煙</u>等滅火設備。</p> <p>九、排煙設備。</p> <p><u>防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源準用第三十八條規定，且其供電容量應供其有效動作二小時以上。</u></p>	<p>偵煙型探測器。</p> <p>(七)室內消防栓、自動撒水、泡沫及水霧等滅火設備加壓送水裝置。</p> <p>(八)乾粉、二氧化碳等滅火設備。</p> <p>(九)排煙設備。</p>	
<p>第一百九十四條 顯著滅火困難場所，指公共危險物品等場所符合下列規定之一者：</p> <p>一、公共危險物品製造場所或一般處理場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 總樓地板面積在一千平方公尺以上。</p> <p>(二) 公共危險物品數量達管制量一百倍以上。但第一類公共危險物品之<u>氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物、<u>金屬疊氮化合物或含有以上任一種成分之物品且供作爆炸物原料使用，或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，不列入管制量計算。</u></u></p> <p>(三) 製造或處理設備高於地面六公尺以上。但高閃火點物品其操作溫</p>	<p>第一百九十四條 顯著滅火困難場所，指公共危險物品等場所符合下列規定之一者：</p> <p>一、公共危險物品製造場所或一般處理場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 總樓地板面積在一千平方公尺以上。</p> <p>(二) 公共危險物品數量達管制量一百倍以上。但第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>(三) 製造或處理設備高於地面六公尺以上。但高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>(四) 建築物除供一般處理場所使用以</p>	<p>屬顯著滅火困難場所者，依現行條文第二百零一條規定，應視其場所類別設置滅火設備。考量第一款第二目及第二款第一目係以公共危險物品數量作為顯著滅火困難場所認定要件，其但書所列公共危險物品供作爆炸物原料使用者，因其所在場所具爆炸破壞作用，設置過多滅火設備並無實質效能，故得免列入管制量計算，爰參照日本危險物規制規則第三十三條及第七十二條規定，修正上開但書規定，並增列第五類公共危險物品之金屬疊氮化合物及含有所列第一類、第二類及第五類公共危險物品中任一種成分之物品，供作爆炸物原料使用者，亦得排除之。</p>

<p>度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>(四) 建築物除供一般處理場所使用以外，尚有其他用途。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，或處理高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>二、室內儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 儲存公共危險物品達管制量一百五十倍以上。但第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯、<u>金屬疊氮化合物或含有以上任一種成分之物品且供作爆炸物原料使用</u>，或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，<u>不列入管制量計算</u>。</p> <p>(二) 儲存第一類、第三類、第五類或第六類公共危險物品，其總樓地板面積在一百五十平方公尺以上</p>	<p>外，尚有其他用途。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，或處理高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>二、室內儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 儲存公共危險物品達管制量一百五十倍以上。但第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物或高閃火點物品者，不在此限。</p> <p>(二) 儲存第一類、第三類、第五類或第六類公共危險物品，其總樓地板面積在一百五十平方公尺以上。但每一百五十平方公尺內，以無開口且具半小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(三) 儲存第二類公共危險物品之易燃性固體或第四類公共危險物品閃火點未滿攝氏七十度，其總樓地板面積在一百五十平方公尺以</p>	
---	--	--

<p>。但每一百五十平方公尺內，以無開口且具半小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(三) 儲存第二類公共危險物品之易燃性固體或第四類公共危險物品閃火點未滿攝氏七十度，其總樓地板面積在一百五十平方公尺以上。但每一百五十平方公尺內，以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(四) 儲存第一類、第三類、第五類或第六類公共危險物品，其建築物除供室內儲存場所使用以外，尚有其他用途。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(五) 儲存第二類公共危險物品之易燃性固體或第四類公共危險物品閃火點未滿攝氏七十度，其建築物除供室內儲存場所使用以外，尚有其他用途。但以無開口且具一</p>	<p>上。但每一百五十平方公尺內，以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(四) 儲存第一類、第三類、第五類或第六類公共危險物品，其建築物除供室內儲存場所使用以外，尚有其他用途。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(五) 儲存第二類公共危險物品之易燃性固體或第四類公共危險物品閃火點未滿攝氏七十度，其建築物除供室內儲存場所使用以外，尚有其他用途。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(六) 高度在六公尺以上之一層建築物。</p> <p>三、 室外儲存場所儲存塊狀硫磺，其面積在一百平方公尺以上。</p> <p>四、 室內儲槽場所符合下列規定之一。但儲存高閃火點物品或第六類公共危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限：</p> <p>(一) 儲槽儲存液體表面積在四十平方公尺以上。</p>	
---	--	--

<p>小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>(六) 高度在六公尺以上之一層建築物。</p> <p>三、 室外儲存場所儲存塊狀硫磺，其面積在一百平方公尺以上。</p> <p>四、 室內儲槽場所符合下列規定之一。但儲存高閃火點物品或第六類公共危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限：</p> <p>(一) 儲槽儲存液體表面積在四十平方公尺以上。</p> <p>(二) 儲槽高度在六公尺以上。</p> <p>(三) 儲存閃火點在攝氏四十度以上未滿攝氏七十度之公共危險物品，其儲槽專用室設於一層以外之建築物。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>五、 室外儲槽場所符合下列規定之一。但儲存高閃火點物品或第六類公共危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限：</p> <p>(一) 儲槽儲存液體表面積在四十平方公尺以上。</p> <p>(二) 儲槽高度在六公尺以上。</p>	<p>(二) 儲槽高度在六公尺以上。</p> <p>(三) 儲存閃火點在攝氏四十度以上未滿攝氏七十度之公共危險物品，其儲槽專用室設於一層以外之建築物。但以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。</p> <p>五、 室外儲槽場所符合下列規定之一。但儲存高閃火點物品或第六類公共危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限：</p> <p>(一) 儲槽儲存液體表面積在四十平方公尺以上。</p> <p>(二) 儲槽高度在六公尺以上。</p> <p>(三) 儲存固體公共危險物品，其儲存數量達管制量一百倍以上。</p> <p>六、 室內加油站一面開放且其上方樓層供其他用途使用。</p>	
--	--	--

<p>(三) 儲存固體公共危險物品，其儲存數量達管制量一百倍以上。</p> <p>六、室內加油站一面開放且其上方樓層供其他用途使用。</p>		
<p>第一百九十五條 一般滅火困難場所，指公共危險物品等場所符合下列規定之一者：</p> <p>一、公共危險物品製造場所或一般處理場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 總樓地板面積在六百平方公尺以上未滿一千平方公尺。</p> <p>(二) 公共危險物品數量達管制量十倍以上未滿一百倍。但處理第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物、<u>金屬疊氮化合物或含有以上任一種成分之物品且供作爆炸物原料使用</u>，或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，<u>不列入管制量計算</u>。</p> <p>(三) 未達前條第一款規定，而供作噴漆塗裝、淬火、鍋爐或油壓裝置作業場所。但儲存高閃火點物品或第六類公共</p>	<p>第一百九十五條 一般滅火困難場所，指公共危險物品等場所符合下列規定之一者：</p> <p>一、公共危險物品製造場所或一般處理場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 總樓地板面積在六百平方公尺以上未滿一千平方公尺。</p> <p>(二) 公共危險物品數量達管制量十倍以上未滿一百倍。但處理第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物或高閃火點物品，其操作溫度未達攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>(三) 未達前條第一款規定，而供作噴漆塗裝、淬火、鍋爐或油壓裝置作業場所。但儲存高閃火點物品或第六類公共危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>二、室內儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 一層建築物以外。</p>	<p>參考日本危險物規制規則第三十四條及第七十二條規定，修正第一款第二目但書及第二款第二目但書規定，理由同前條說明。</p>

<p>危險物品，其操作溫度未滿攝氏一百度者，不在此限。</p> <p>二、室內儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 一層建築物以外。</p> <p>(二) 儲存公共危險物品數量達管制量十倍以上未滿一百五十倍。但儲存第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物、<u>金屬疊氮化合物</u>或含有以上任一<u>種成分之物品且供作爆炸物原料使用</u>，或高閃火點物品其操作溫度未滿攝氏一百度者，<u>不列入管制量計算</u>。</p> <p>(三) 總樓地板面積在一百五十平方公尺以上。</p> <p>三、室外儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 儲存塊狀硫磺，其面積在五平方公尺以上，未滿一百平方公尺。</p> <p>(二) 儲存公共危險物品管制量在一百倍以上。但其為塊狀硫磺或高閃火點物品者，不在此限。</p>	<p>(二) 儲存公共危險物品數量達管制量十倍以上未滿一百五十倍。但儲存第一類公共危險物品之氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、第二類公共危險物品之硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、第五類公共危險物品之硝酸酯類、硝基化合物或高閃火點物品者，不在此限。</p> <p>(三) 總樓地板面積在一百五十平方公尺以上。</p> <p>三、室外儲存場所符合下列規定之一：</p> <p>(一) 儲存塊狀硫磺，其面積在五平方公尺以上，未滿一百平方公尺。</p> <p>(二) 儲存公共危險物品管制量在一百倍以上。但其為塊狀硫磺或高閃火點物品者，不在此限。</p> <p>四、室內儲槽場所或室外儲槽場所未達顯著滅火困難場所規定。但儲存第六類公共危險物品或高閃火點物品者，不在此限。</p> <p>五、第二種販賣場所。</p> <p>六、室內加油站未達顯著滅火困難場所。</p>	
--	--	--

<p>在此限。</p> <p>四、室內儲槽場所或室外儲槽場所未達顯著滅火困難場所規定。但儲存第六類公共危險物品或高閃火點物品者，不在此限。</p> <p>五、第二種販賣場所。</p> <p>六、室內加油站未達顯著滅火困難場所。</p>		
<p>第二百二十一條 依前條設置之水源，應連結加壓送水裝置，並依下列各款擇一設置：</p> <p>一、重力水箱，應符合下列規定：</p> <p>(一)有水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人孔之裝置。</p> <p>(二)水箱必要落差在下列計算值以上： 必要落差=移動式泡沫滅火設備消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） $H=h_1+h_2+h_{3M}$</p> <p>二、壓力水箱，應符合下列規定：</p> <p>(一)有壓力表、水位計、排水管、補給水管、給氣管、空氣壓縮機及人孔之裝置。</p> <p>(二)水箱內空氣占水箱容積三分之一以上，壓力在使用建築物最高處之消防栓維持規定放水水壓</p>	<p>第二百二十一條 依前條設置之水源，應連結加壓送水裝置，並依下列各款擇一設置：</p> <p>一、重力水箱，應符合下列規定：</p> <p>(一)有水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人孔之裝置。</p> <p>(二)水箱必要落差在下列計算值以上： 必要落差=移動式泡沫滅火設備消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） $H=h_1+h_2+h_{3M}$</p> <p>二、壓力水箱，應符合下列規定：</p> <p>(一)有壓力表、水位計、排水管、補給水管、給氣管、空氣壓縮機及人孔之裝置。</p> <p>(二)水箱內空氣占水箱容積三分之一以上，壓力在使用建築物最高處之消防栓維持規定放水水壓</p>	<p>一、參照現行條文第七十七條第二項第一款規定，修正第一項第三款第二目，增列消防幫浦出水量之準用規定。</p> <p>二、其餘未修正。</p>

<p>所需壓力以上。當水箱內壓力及液面減低時，能自動補充加壓。空氣壓縮機及加壓幫浦，與緊急電源相連接。</p> <p>(三)必要壓力在下列計算值以上： 必要壓力=消防水帶摩擦損失壓力+配管摩擦損失壓力+落差+泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力（計算單位：公斤/平方公分，MPa） $P=P_1+P_2+P_3+P_4$</p> <p>三、消防幫浦，應符合下列規定：</p> <p>(一)幫浦全揚程在下列計算值以上： 幫浦全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+泡沫放出口、泡沫瞄子或射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） $H=h_1+h_2+h_3+h_4$</p> <p>(二)連結之泡沫滅火設備採泡沫噴頭方式者，其<u>出水量及</u>出水壓力，準用第七十七條之規定。</p> <p>(三)應為專用。但與其他滅火設備並用，無妨礙各設備之性能時，不在此限。</p> <p>(四)連接緊急電源。 前項緊急電源除準用第三十八條規定外，其供電容量應在所需放射時間之一點五倍以上。</p>	<p>所需壓力以上。當水箱內壓力及液面減低時，能自動補充加壓。空氣壓縮機及加壓幫浦，與緊急電源相連接。</p> <p>(三)必要壓力在下列計算值以上： 必要壓力=消防水帶摩擦損失壓力+配管摩擦損失壓力+落差+泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力（計算單位：公斤/平方公分，MPa） $P=P_1+P_2+P_3+P_4$</p> <p>三、消防幫浦，應符合下列規定：</p> <p>(一)幫浦全揚程在下列計算值以上： 幫浦全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+泡沫放出口、泡沫瞄子或射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） $H=h_1+h_2+h_3+h_4$</p> <p>(二)連結之泡沫滅火設備採泡沫噴頭方式者，其出水壓力，準用第七十七條之規定。</p> <p>(三)應為專用。但與其他滅火設備並用，無妨礙各設備之性能時，不在此限。</p> <p>(四)連接緊急電源。 前項緊急電源除準用第三十八條規定外，其供電容量應在所需放射時間之一點五倍以上。</p>	
---	--	--

<p>第二百二十三條 乾粉滅火設備，準用第九十八條至第一百一十一條之規定。但全區放射方式之乾粉滅火設備，於防護區域內儲存、處理之公共危險物品，依前條第<u>二項</u>表列滅火劑之係數乘以第九十九條所算出之量。前條第<u>二項</u>未表列出之公共危險物品，依中央主管機關認可之試驗求其係數。</p>	<p>第二百二十三條 乾粉滅火設備，準用第九十八條至第一百一十一條之規定。但全區放射方式之乾粉滅火設備，於防護區域內儲存、處理之公共危險物品，依前條第三款表列滅火劑之係數乘以第九十九條所算出之量。前條第三款未表列出之公共危險物品，依中央主管機關認可之試驗求其係數。</p>	<p>配合九十七年五月十五日修正發布時，業將第二百二十二條第三款移列為同條第二項，爰配合酌作文字修正。</p>
<p>第二百三十六條 消防安全設備緊急供電系統之配線，依下表之區分，施予耐燃保護或耐熱保護。</p>	<p>第二百三十六條 消防安全設備緊急供電系統之配線，依下表之區分，施予耐燃保護或耐熱保護。</p>	<p>一、參酌日本公益財團法人東京防災救急協會編印「預防事務審查・檢查基準」II第四章第二節第十四規範，表增列「設備種類」六、一一九火災通報裝置之配線規定，現行「設備種類」六至十二分別移列七至十三。</p> <p>二、考量火警發信機係於火災發生初期使用，經操作按下按鈕即發出火災信號，無持續或重複使用需求，故可為一般配線，得免耐熱保護，爰刪除表註一火警發信機回路應採耐熱保護之規定。</p> <p>三、表說明二配合第十一條酌修文字。</p>

修正條文

設備種類	耐燃或耐熱保護範圍
1. 室內(外)消防栓設備及射水設備	
2. 自動撒水設備、水霧滅火設備、泡沫滅火設備及冷卻撒水設備	
3. 二氧化碳滅火設備及乾粉滅火設備	
4. 火警自動警報設備	

<p>5. 瓦斯漏氣火警自動警報設備</p>	
<p>6. 一一九火災通報裝置</p>	
<p>7. 緊急廣播設備</p>	
<p>8. 標示設備</p>	
<p>9. 緊急照明設備</p>	
<p>10. 連結送水管及消防專用蓄水池</p>	
<p>11. 排煙設備</p>	
<p>12. 緊急電源插座</p>	

<p>13. 無線電通信輔助設備</p>	
<p>註一：火警發信機兼作其他消防安全設備之啟動裝置者：標示燈回路應採耐熱保護。 註二：中繼器（亦稱模組）之緊急電源回路：中繼器內置蓄電池者，得採一般配線。 註三：中繼器之控制回路：得採耐熱保護。 註四：標示設備內置蓄電池者：得採一般配線。 註五：天花板及底板使用不燃材料者：得採耐熱保護；緊急照明燈內置蓄電池者：得採一般配線。 註六：開啟後需外加緊急電源保持開啟狀態者：緊急電源回路應採耐熱保護。</p>	
<p>說明：一、經受信總機或控制盤供應緊急電源之裝置：應採耐熱保護；其控制回路：得採耐熱保護。 二、防災監控系統綜合操作裝置與消防安全設備間之配線應採耐熱保護，其與緊急電源間之配線應採耐熱保護。但受信總機、擴音機、操作裝置等設於防災中心時，在防災中心其間之配線得採一般配線。 三、——：耐熱保護；////：耐熱保護；▭：同軸電纜；—：一般配線；-----：配管。</p>	

現行條文

設備種類	耐燃或耐熱保護範圍
<p>1. 室內(外)消防栓設備及射水設備</p>	
<p>2. 自動撒水設備、水霧滅火設備、泡沫滅火設備及冷卻撒水設備</p>	

<p>3. 二氧化碳滅火設備及乾粉滅火設備</p>	
<p>4. 火警自動警報設備</p>	
<p>5. 瓦斯漏氣火警自動警報設備</p>	
<p>6. 緊急廣播設備</p>	
<p>7. 標示設備</p>	
<p>8. 緊急照明設備</p>	

<p>9. 連結送水管及消防專用蓄水池</p>	
<p>10. 排煙設備</p>	
<p>11. 緊急電源插座</p>	
<p>12. 無線電通信輔助設備</p>	
<p>註一：火警發信機兼作其他消防安全設備之啟動裝置者：火警發信機及標示燈回路應採耐熱保護。</p> <p>註二：中繼器（亦稱模組）之緊急電源回路：中繼器內置蓄電池者，得採一般配線。</p> <p>註三：中繼器之控制回路：得採耐熱保護。</p> <p>註四：標示設備內置蓄電池者：得採一般配線。</p> <p>註五：天花板及底板使用不燃材料者：得採耐熱保護；緊急照明燈內置蓄電池者：得採一般配線。</p> <p>註六：開啟後需外加緊急電源保持開啟狀態者：緊急電源回路應採耐熱保護。</p>	
<p>說明：一、經受信總機或控制盤供應緊急電源之裝置：應採耐熱保護；其控制回路：得採耐熱保護。</p> <p>二、防災中心所設監控操作裝置與消防安全設備間之配線應採耐熱保護，其與緊急電源間之配線應採耐熱保護。但受信總機、擴音機、操作裝置等設於防災中心時，在防災中心其間之配線得採一般配線。</p> <p>三、——：耐燃保護；▨▨▨：耐熱保護；▭：同軸電纜；—：一般配線；-----：配管。</p>	

<p>第二百三十八條 防災中心樓地板面積應在四十平方公尺以上，並依下列規定設置：</p> <p>一、防災中心之位置，依下列規定：</p> <p>(一)設於消防人員自外面容易進出之位置。</p> <p>(二)設於便於通達緊急昇降機間及特別安全梯處。</p> <p>(三)出入口至屋外任一出入口之步行距離在三十公尺以下。</p> <p>二、防災中心之構造，依下列規定：</p> <p>(一)冷暖、換氣等空調系統為專用。</p> <p>(二)防災監控系統相關設備以地腳螺栓或其他堅固方法予以固定。</p> <p>(三)防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時，該部分以防火區劃間隔。</p>	<p>第二百三十八條 防災中心樓地板面積應在四十平方公尺以上，並依下列規定設置：</p> <p>一、防災中心之位置，依下列規定：</p> <p>(一)設於消防人員自外面容易進出之位置。</p> <p>(二)設於便於通達緊急昇降機間及特別安全梯處。</p> <p>(三)出入口至屋外任一出入口之步行距離在三十公尺以下。</p> <p>二、防災中心之構造，依下列規定：</p> <p>(一)冷暖、換氣等空調系統為專用。</p> <p>(二)防災監控系統相關設備以地腳螺栓或其他堅固方法予以固定。</p> <p>(三)防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時，該部分以防火區劃間隔。</p> <p><u>三、防災中心應設置防災監控系統綜合操作裝置，以監控或操作下列消防安全設備：</u></p> <p><u>(一)火警自動警報設備之受信總機。</u></p> <p><u>(二)瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機。</u></p> <p><u>(三)緊急廣播設備之擴音機及操作裝置。</u></p> <p><u>(四)連接送水管之加壓送水裝置及與其送水口處之通</u></p>	<p>現行第三款移列修正條文第一百九十二條之一第一項規定，爰予刪除。</p>
--	---	--

	<p><u>話連絡。</u></p> <p><u>(五)緊急發電機。</u></p> <p><u>(六)常開式防火門之偵煙型探測器。</u></p> <p><u>(七)室內消防栓、自動撒水、泡沫及水霧等滅火設備加壓送水裝置。</u></p> <p><u>(八)乾粉、二氧化碳等滅火設備。</u></p> <p><u>(九)排煙設備。</u></p>	
--	--	--