

高架儲存倉庫

改善自動撒水設備申請複查應備文件

適用對象




- 第三類—原以非「昇降機、自動化昇降」高架儲存倉庫免設自動撒水設備且已辦理竣工查驗或已取得使用執照者
- 第四類—既有場所現況做為高架儲存倉庫使用者

應附資料

1. 消防局核准改善期限公文影本 (如有展延亦請檢附)
2. 高架儲存倉庫自動撒水設備設置切結書 (格式如附件)
3. 消防幫浦、管材、撒水頭等認可文件 (需消防設備師簽證)
4. 發電機容量計算 (需電機技師簽證)
5. 消防圖說 (需消防設備師簽證)
 - (1) 自動撒水設備法規檢討、設計說明、設備數量表、水力計算式、系統昇位圖
 - (2) 自動撒水設備各層平面圖 (含交錯示意、立管管路、設備立面)

▲適用對象屬第三類者，應於自動撒水設備設置完成後，辦理該設備檢修申報。

—高架儲存倉庫自動撒水設備重點規範【以密閉溼式為例】—

	天花板撒水頭	貨架中撒水頭
 任一點至撒水頭之水平距離	2.1公尺以下	2.5公尺以下
 撒水頭放水量	114公升/分鐘以上	
 撒水幫浦水量	130公升/分鐘 × 24顆或30顆 (3,120或3,900公升/分鐘以上)	
 水源容量	114公升/分鐘 × 24顆或30顆 × 20分鐘 (54,720或68,400公升以上)	

